

平成30年6月14日

地方独立行政法人奈良県立病院機構  
奈良県西和医療センター  
院長 横山和弘（公印省略）

## 質問回答書

次の工事について下記のとおり回答します。

工事番号 : 第30-1号

工事名 : 西和医療センター 消防設備受信盤等更新工事

### 記

No.	質問内容	回答内容
1	E-03図 ケーブル仕様が一般型になっていますが、特記仕様書ではEMと成っていますのでEM仕様でよろしいですか	E-01図 共通事項 環境に配慮した電線(EMケーブル)によります。
2	E-03図 系統図では配管となっていますが、天井内部分はケーブルころがし配線よろしいですか	E-03図のとおりです。
3	E-03図 特記 5) 受信機箱体を既設流用となっていますが、消防認定は出ますか、又認定の為の申請期間が工期内に出ますでしょうか？	受注者が選定する使用機器及び施工計画により決まるものと考えますので認定機関に問い合わせてください。
4	E-04図以降の平面図で躯体壁箇所が有るように考えますが、貫通処理の指示が有りませんかいかがでしょうか	貫通処理が必要な箇所はE-04図以降に記載のとおりです。なお、特記仕様書に基づき施工調査を実施した結果図面と異なる箇所が確認された場合は監督員と協議して下さい。
5	E-03図 今回工事で機器収納箱の機器類取替は含みますか？	含みません。