

平成30年11月 8日

地方独立行政法人奈良県立病院機構  
奈良県西和医療センター  
院長 横山 和弘 (公印省略)

## 質問回答書

次の工事について下記のとおり回答します。

工事番号： 第30-3号

工事名： 西和医療センター空調監視設備更新工事

### 記

NO.	質問内容	回答内容
1	中央監視へのローカル制御盤の取込み入出力回路をご教授頂けますか。	空調監視設備への取込みは、 ・温度 : 白金測温抵抗体 又は4~20mA ・湿度 : 4~20mA 又は1~5V ・状態監視 : 無電圧 a 接点 ・発停 : AC 又は DC24V 瞬時接点信号 です。 なお、同等以上品を使用しての施工に伴う盤改修等は本工事に含まれます。
2	新設中央監視端末の設置はお客様ご提供のテーブルでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	既存監視盤の改修作業後の既存メーカーの確認作業は本工事内でしょうか。	お見込みのとおりです。 対象は既設空調監視装置〈山武ハネウェル(現アズビル)製 SAVIC200〉とし、メーカー又は保守点検実施者による確認作業とします。