

令和 5年12月19日

地方独立行政法人奈良県立病院機構  
理事長 上田 裕一

## 質問回答書

次の工事について下記のとおり回答します。

工事番号： 第05-4号

工 事 名： 奈良県西和医療センター第1駐車場放射線キュービクル増設工事

### 記

No.	質問内容	回答内容
1	配置予定技術に関する条件で、②平成24年4月1日以降に完了した3の施工実績に係る工事の従事経験を有する者とあるのですが、1の登録業種に係る工事の従事経験を有する者としていただけないでしょうか。	入札公告に記載のとおりです。
2	特記仕様書(2)図その他●特記事項項目に記載の停電作業につきまして、停電作業時に発電機などの停電対策工事は必要なしと考えてよろしいでしょうか。必要な場合は詳細資料でのご指示をお願い致します。	お見込みのとおりです。
3	特記仕様書(2)図のⅢ.電気設備解体工事仕様書につきまして、表内項目に●印がないため、アスベスト調査及び含有の場合の対策工事・処分につきましては本工事対象外と考えてよろしいでしょうか。また、本工事の場合は調査対象の検体数や対策工事方法などの詳細ご指示をお願い致します。	お見込みのとおりです。
4	『中央監視装置の設定変更』監視ポイント数が不足する際の対応及び監視関連画面の追加変更も含む。と記載がございますが、詳細内容はE-09図の受変電設備警報等表示項目を参照でよろしいで	お見込みのとおりです。 既設メーカーは、NECネッツアスアイ株式会社です。

	しょうか。既設メーカーのご教授をお願い致します。	
5	特記仕様書(1)図の電灯設備の●工事範囲で●配管●配線●機器取付に印が付いておりますが、今回の工事では上記範囲の工事は見当たりません。工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は詳細資料でのご指示をお願い致します。	特記仕様書に記載のとおりです。
6	特記仕様書(1)図の動力設備の工事範囲で●配管●配線●機器取付●取り外し再取付に印が付いておりますが、今回の工事では上記範囲の工事は見当たりません。工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は詳細資料でのご指示をお願い致します。	特記仕様書に記載のとおりです。
7	特記仕様書(1)図の I. 工事概要 3. 工事種目につきまして、構内情報通信網に●印が付いておりますが、今回の工事では上記範囲の工事は見当たりません。工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は詳細資料でのご指示をお願い致します。	お見込みのとおりです。
8	擁壁上部の植栽（中低木）撤去及び整地を見込む事と記載がございますが、伐採のみで、抜根は工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。	図面に記載のとおりです。
9	基礎底は設計地耐力 50kN/m <sup>2</sup> を確認する事と記載がございますが、基礎底は設計地耐力の確認のみで、地盤改良は工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	電線ケーブル国内メーカー全てが受注停止をしているため、キュービクル及びケーブルの納期が出てこない状況です。工期延長は可能でしょうか。	貸し出し資料のとおりです。